文山州2022年(第一季度)城市饮用水信息公开监测结果汇总表

监测单位 (疾控中心)	监测 水厂数 （个）	出厂水			末梢水		
		监测数（份）	合格数（份）	合格率（%）	监测数（份）	合格数（份）	合格率（%）
文山市CDC	3	3	3	100	5	5	100
砚山县CDC	1	1	1	100	5	5	100
西畴县CDC	2	2	2	100	4	4	100
麻栗坡县CDC	1	1	1	100	2	2	100
马关县CDC	–	–	–	–	–	–	–
丘北县CDC	2	2	2	100	4	4	100
广南县CDC	2	2	2	100	4	4	100
富宁县CDC	3	3	3	100	1	1	100
合计	14	14	14	100	25	25	100

文山州城市水厂出厂水水质信息

（第 1 季度）

序号	水厂 名 称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	耗氧量（CODMn 法，以 O2 计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离余氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
1	文山供排水公司二水厂	2022.02.17	2	未检出	/	/	5	0.6	无	无	0.32	/	0.20
2	文山供排水公司三水厂	2022.02.17	1	未检出	/	/	5	0.3	无	无	0.32	/	0.22
3	文山供排水公司四水厂	2022.02.17	9	未检出	/	/	5	0.5	无	无	0.44	/	0.20
4	丘北县一水厂	2022.02.22	未检出	未检出	/	/	＜5	0.1	无	无	0.58	/	0.13
5	丘北县二水厂	2022.02.22	1	未检出	/	/	＜5	0.1	无	无	0.78	/	0.14
6	富宁县供排水一水厂	2022.03.22	1	未检出	/	/	＜5	＜1	无	无	0.764	/	0.60
7	富宁县供排水二水厂	2022.03.22	2	未检出	/	/	＜5	＜1	无	无	0.989	/	0.60
8	富宁县供排水三水厂	2022.03.22	2	未检出	/	/	＜5	＜1	无	无	1.22	/	0.50

序号	水厂名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	耗氧量（CODMn 法，以 O2 计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离余氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
9	广南县城区水处理一厂	2022.01.17	未检出	未检出	/	/	＜5	＜0.5	无	无	0.92	0.51	/
10	广南县城区水处理二厂	2022.01.17	未检出	未检出	/	/	＜5	＜0.5	无	无	0.85	0.56	/
11	麻栗坡县城区水处理厂	2022.01.24	1	未检出	/	/	5	0.9	无	无	/	/	0.38
12	砚山县国祯水务公司	2022.02.22	未检出	未检出	/	/	＜5	0.9	无	无	2.43	/	0.244
13	西畴江东至兴街自流饮水工程	2022.02.16	未检出	未检出	/	/	＜5	0.6	无	无	0.48	/	0.12
14	西畴小桥沟至西畴县城自流饮水工程	2022.02.16	1	未检出	/	/	＜5	0.6	无	无	0.56	/	0.12

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO_2）为 0.1～0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

文山州城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第 1 季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	耗氧量（CODMn 法，以 O2 计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离余氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
1	外滩路	2022.02.17	7	未检出	/	未检出	5	0.9	无	无	0.56	/	0.15
2	文山市希尔酒店	2022.02.17	未检出	未检出	/	未检出	5	0.5	无	无	0.36	/	0.06
3	文山市琵琶岛	2022.02.17	3	未检出	/	未检出	5	0.7	无	无	0.4	/	0.19
4	文山市一初北校区	2022.02.17	3	未检出	/	未检出	5	0.3	无	无	0.36	/	0.08
5	文山市卫健局	2022.02.17	未检出	未检出	/	未检出	5	0.4	无	无	0.24	/	0.13
6	丘北县第一中学校	2022.02.22	未检出	未检出	/	/	<5	0.1	无	无	0.77	/	0.03
7	丘北县民族中学	2022.02.22	未检出	未检出	/	/	<5	0.1	无	无	0.61	/	0.05
8	丘北县卫生健康局	2022.02.22	1	未检出	/	/	10	0.1	无	无	1.12	/	0.04
9	云南师范大学附属丘北中学	2022.02.22	3	未检出	/	/	<5	0.1	无	无	0.90	/	0.03

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离余氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
10	富宁县新华镇富泰小区	2022.03.22	3	未检出	/	/	<5	<0.5	无	无	2.41	/	0.1
11	广南县莲城镇物流园区（南面）	2022.01.17	未检出	未检出	/	/	5	<0.5	无	无	0.85	0.39	/
12	广南县莲城镇政府（西面）	2022.01.17	未检出	未检出	/	/	5	<0.5	无	无	0.85	0.43	/
13	广南县莲城镇宝宁游园（东面）	2022.01.17	未检出	未检出	/	/	5	<0.5	无	无	0.76	0.29	/
14	广南县莲城镇交通游园（北面）	2022.01.17	未检出	未检出	/	/	5	<0.5	无	无	0.93	0.34	/
15	麻栗坡县供水有限责任公司	2022.01.24	6	未检出	/	/	5	0.8	无	无	/	/	0.14
16	麻栗坡县第一小学	2022.01.24	6	未检出	/	/	5	0.8	无	无	/	/	0.19
17	砚山县江那镇砚华西路莫记酸汤米线店	2022.02.22	未检出	未检出	/	/	＜5	0.8	无	无	1.90	/	0.081

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离余氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
18	砚山县江那镇锦山路碟美琦美容会所	2022.02.22	未检出	未检出	/	/	＜5	0.7	无	无	2.07	/	0.122
19	砚山县江那镇县易幼旁清凉怡夏凉品店	2022.02.22	未检出	未检出	/	/	＜5	0.8	无	无	2.11	/	0.122
20	砚山县江那镇新车站旁德表茶行	2022.02.22	未检出	未检出	/	/	＜5	0.9	无	无	2.27	/	0.081
21	砚山县江那镇三小对面苑湖便利店	2022.02.22	未检出	未检出	/	/	＜5	0.8	无	无	2.07	/	0.122
22	西畴兴街镇沐枫烧烤	2022.02.16	未检出	未检出	/	/	＜5	0.6	无	无	0.56	/	0.68
23	西畴兴街镇河泉尚佳	2022.02.16	2	未检出	/	/	＜5	0.7	无	无	0.56	/	0.56
24	西畴如梭商店	2022.02.16	1	未检出	/	/	＜5	0.6	无	无	0.64	/	0.60
25	西畴中心酒楼	2022.02.16	1	未检出	/	/	＜5	0.7	无	无	0.56	/	0.56

注：1.水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO_2）≥0.02mg/L。

2．检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。