

# 文山州水务局文件

文水许可〔2022〕57号

---

## 文山州水务局关于广南西洋江水电开发有限公司下石龙水电站延续取水的批复

广南西洋江水电开发有限公司：

你公司报送的《广南西洋江水电开发有限公司关于下石龙电站延续取水申请的函》及有关延续取水申请材料（含《广南西洋江水电开发有限公司下石龙电站延续取水评估报告》）收悉。根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第676号）、《取水许可管理办法》（水利部令第49号）和《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》（云南省人民政府令第154号）的有关规定，州水务局对你公司提交的取水许可延续申请材料进行了评估。经研究，同意下石龙水电站延续取水，并核发新的取水许可证（详见附件），编号为：C532627S2021-0003，有效期自2022年10月

22日至2032年10月21日，取水量4.22亿 $m^3$ /年。现就有关事项批复如下：

一、下石龙水电站位于文山州广南县杨柳井乡下石龙村西洋江干流上，坝址以上流域面积2063.5 $km^2$ ，多年平均流量27.1 $m^3/s$ ，径流量8.55亿 $m^3$ ，正常蓄水位980m。水库总库容209万 $m^3$ ，调节库容78万 $m^3$ ，无调节性能。装机容量 $2\times 12MW$ ，为坝后式开发。多年发电量1.328亿kw.h，装机年利用小时5533h，为单一水力发电功能。该电站经文山州发展计划委员会以文计基础〔2003〕24号文批准建设，2006年竣工验收。文山州水务局于2004年以文水政资〔2004〕28号文件对该电站的水资源论证报告下达评审意见；2018年对该电站延续了取水许可证（取水（滇文州）字〔2012〕第04号），有效期自2017年10月22日至2022年10月21日。

二、基本同意下石龙水电站延续取水评估报告中电站年取水量分析结论，电站年取水量核定为4.22亿 $m^3$ 。

三、你公司应当委托有相应资质的单位每年对本工程取水计量设施进行检定或者核准，保证计量设施正常运行和量值的准确、可靠。

四、你公司应积极做好电站工程下泄生态流量设施和监测设备的运行维护工作，保证水库坝址下游河道内生态用水需求量，确保下游河道内生态用水安全。

五、你公司应积极履行取水许可管理相关规定，按时上报发

电量，并及时足额缴纳水资源费。

六、州水务局继续委托广南县水务局对电站进行取水许可日常监督管理，你公司应积极配合做好日常监督管理工作。

七、你公司应在每年 12 月 31 日前向州水务局及广南县水务局报送本年度取水总结和下一年度取水计划，并严格按州水务局下达的年度取水计划取水，因特殊原因需要调整年度取水计划时，应当报经州水务局批准。

八、本工程取水许可证有效期为 10 年；有效期届满，需要延续取水时，你公司应当在有效期届满 45 日前按有关规定向州水务局提出延续取水申请。在取水许可证有效期内，若取水量、取水用途、取水水源或者取水地点、退水地点、退水量、退水方式发生改变，应按有关规定重新进行水资源论证和办理取水许可手续；若取水单位名称或法人代表变更，应及时向州水务局提出变更申请，并办理变更手续。

附件：广南西洋江水电开发有限公司下石龙水电站取水许可证



(此件公开发布)

---

文山州水务局办公室

2022年10月18日印发

---