

项目代码：2306-532600-04-02-937870

文山州发展和改革委员会文件

文发改基础〔2023〕387号

文山州发展和改革委员会关于 35kV 杨柳井变扩建工程项目核准的批复

云南电网有限责任公司文山供电局：

《广南县发展和改革局关于核准 35kV 杨柳井变扩建工程的请示》（广发改请〔2023〕47号）及有关材料已收悉，根据《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令 2017 年第 2 号）和《云南省人民政府关于发布政府核准的投资项目目录（云南省 2016 年本）的通知》（云政发〔2017〕17 号），经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为了满足杨柳井乡片区负荷发展的需要，提高杨柳井乡片区的供电可靠性，同意新建 35kV 杨柳井变扩建工程项目（项目代码：2306-532600-04-02-937870）。

项目业主为云南电网有限责任公司文山供电局。

二、项目建设地点：广南县。

三、工程建设内容和规模

新增#2 主变（1×8MVA），35kV 部分新增 1 个#2 主变高压侧断路器间隔，10kV 部分新增 6 面开关柜。

配套建设变电站工程附属设施工程。

四、项目投资估算及资金筹措：项目动态投资 414 万元，静态投资 407 万元，项目资金全部由项目业主自筹。

五、请州能源局加强对项目的管理和指导，请广南县发展和改革局对项目建设全程加强监管，督促项目单位严格按照有关部门批复内容进行建设。

项目单位要进一步优化设计，提高资源综合利用效率，从严控制建设用地规模；在施工过程中必须认真落实水土保持和生态环境保护措施，严格执行环境保护“三同时”制度；加强与地方政府的沟通衔接，切实落实社会稳定风险防范措施，确保项目社会稳定风险总体可控。

六、根据《云南省人民政府关于全面推进工程建设项目统一进入公共资源交易中心进行招标采购的意见》（云政办发〔2012〕124 号）要求，请加强与有关行政监督部门联系，在云南省已建成的公共资源交易中心依法组织招标工作。

七、该项目已取得核准所需支持性文件

（一）35kV 杨柳井变不动产证（云〔2020〕广南县不动产权第 0002526 号）。

（二）文山州人民政府投资项目评审中心《关于 35kV 杨柳井变扩建工程项目申请报告的评审报告》（文评审发〔2023〕37 号）。

（三）《文山州能源局关于核准 35kV 杨柳井变扩建工程项目审查意见的函》（〔2023〕—195）。

八、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理条例》的有关规定，及时提出变更申请，州发展改革委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

九、请项目单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评、招标投标等相关报件手续。

十、本核准文件有效期限为 2 年，自发布之日起计算。该项目在核准有效期内未开工建设的，应在核准有效期届满 30 日前向州发展改革委申请延期。该项目在核准有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期但未获批准的，本核准文件自动失效。

附件：招标方案核准意见表（编号：2023027）



附件：

招标方案核准意见表

项目名称：35kV 杨柳井变扩建工程

编号：2023027

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式	招标估算 金额 (万元)
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标		
勘察							√	4
设计							√	11
建筑工程							√	22
安装工程							√	80
监理							√	10
设备	√			√	√			215
重要材料							√	33
其他							√	39

审批部门核准意见说明：

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第16号）《必须招标的工程项目规定》第五条之规定，本项目涉及的设备采用公开招标方式。勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、重要材料不属于依法必须招标范围，由项目业主按照项目资金使用规定采购。其他建设内容符合《国家发展改革委办公厅关于进一步做好〈必须招标的工程项目规定〉和〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉实施工作的通知》（发改办法规〔2020〕770号）规定的，应按相关法律法规办理。



抄送：州能源局、广南县发展和改革局。

文山州发展和改革委员会办公室

2023年8月15日印发
