文山州 2018 年第二季度

重点排污企业污染源监督性监测结果

公　　开

（第二批共 6 家）

文山州环境保护局

2018 年 5 月 30 日

云南中金共和资源有限公司马关分公司五口洞选厂
2018年5月重点排污企业监督性监测

监测断面	采样时间	pH	铜	铅	锌	镉	砷	总铬	汞
循环沉淀池总排放口	2018.05.02	7.5	0.02	未检出	0.018	未检出	0.0128	未检出	未检出
评价标准		**6~9**	**0.5**	**0.5**	**1.5**	**0.05**	**0.3**	**1.5**	**0.03**
评 价		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
备 注		1、pH为无量纲，其余项目单位为mg/L; 2、评价标准采用《铅、锌工业污染物排放标准》GB 25466-2010表2中标准限值。							

云南华联锌铟股份有限公司2018年5月重点排污企业监督性监测

监测断面	采样时间	pH	铜	铅	锌	镉	砷	总铬	汞
铜街大沟尾矿库排放口	2018.05.04	7.8 ~ 7.9	0.01	未检出	0.035	未检出	0.0276	未检出	未检出
评价标准		**6~9**	**0.5**	**0.5**	**1.5**	**0.05**	**0.3**	**1.5**	**0.03**
评 价		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
万龙山尾矿库排放口	2018.05.04	7.3 ~ 7.5	0.03	未检出	0.281	未检出	0.0246	未检出	未检出
评价标准		**6~9**	**0.5**	**0.5**	**1.5**	**0.05**	**0.3**	**1.5**	**0.03**
评 价		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
备 注		1、pH为无量纲，其余项目单位为mg/L; 2、评价标准采用《铅、锌工业污染物排放标准》GB 25466-2010表2中标准限值。							

马关县污水处理厂 2018 年第二季度污染源监督性监测

监测断面	采样时间	监测项目								
		pH	COD	BOD_5	动植物油	石油类	阴离子表面活性剂	总氮	氨氮	六价铬
总排放口	2018.05.02	7.1 ~ 7.2	22	1.6	0.02	0.02	未检出	5.39	0.327	未检出
评价标准		**6~9**	**60**	**20**	**3**	**3**	**1**	**20**	**8**	**0.05**
评价		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
监测断面	**采样时间**	**总磷**	**色度**	**总铬**	**悬浮物**	**总汞**	**总铅**	**总镉**	**总砷**	**粪大肠菌群**
总排放口	2018.05.02	0.89	4	未检出	8	未检出	未检出	未检出	0.0042	未检出
评价标准		**1**	**30**	**0.1**	**20**	**0.001**	**0.1**	**0.01**	**0.1**	**10000**
评价		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
备注	1、pH 为无量纲，粪大肠菌群单位为个/L，色度单位为倍，其余单位均为 mg/L; 2、评价标准采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表 1 中一级 B 标准及表 2 中部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)。									

西畴县污水处理厂 2018 年第二季度污染源监督性监测

监测断面	采样时间	监测项目								
		pH	COD	BOD_5	动植物油	石油类	阴离子表面活性剂	总氮	氨氮	六价铬
总排放口	2018.05.02	6.4 ~ 6.5	13	2.4	未检出	未检出	0.045	6.09	1.58	未检出
评价标准		**6~9**	**50**	**10**	**1**	**1**	**0.5**	**15**	**5**	**0.05**
评价		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
监测断面	**采样时间**	**总磷**	**色度**	**总铬**	**悬浮物**	**总汞**	**总铅**	**总镉**	**总砷**	**粪大肠菌群**
总排放口	2018.05.02	0.12	2	未检出	8	未检出	未检出	未检出	0.0005	385
评价标准		**0.5**	**30**	**0.1**	**10**	**0.001**	**0.1**	**0.01**	**0.1**	**1000**
评价		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
备注	1、pH 为无量纲，粪大肠菌群单位为个/L，色度单位为倍，其余单位均为 mg/L; 2、评价标准采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表 1 中一级 A 标准及表 2 中部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)。									

昆药集团血塞通药业股份有限公司 2018 年第二季度监督性监测

监测断面	采样时间	监 测 项 目								
		pH	COD	BOD_5	动植物油	总氮	氨氮	总磷	色度	悬浮物
总排放口	2018.05.07	8.0	29	6	0.05	3.06	1.15	0.04	16	19
评价标准		**6~9**	**100**	**20**	**5**	**30**	**15**	**0.5**	**50**	**50**
评价		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
备 注	1、pH 为无量纲，色度单位为倍，其余单位均为 mg/L; 2、评价标准采用《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905-2008）表 2 中限值。									

丘北县污水处理厂 2018 年第二季度污染源监督性监测

监测断面	采样时间	监 测 项 目								
		pH	COD	BOD_5	动植物油	石油类	阴离子表面活性剂	总氮	氨氮	六价铬
总排放口	2018.05.03	7.2～7.4	26	1.2	0.03	未检出	未检出	8.28	0.128	未检出
评价标准		**6~9**	**60**	**20**	**3**	**3**	**1**	**20**	**8**	**0.05**
评价		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
监测断面	**采样时间**	**总磷**	**色度**	**总铬**	**悬浮物**	**总汞**	**总铅**	**总镉**	**总砷**	**粪大肠菌群**
总排放口	2018.05.03	0.31	2	未检出	8	未检出	未检出	未检出	0.0028	未检出
评价标准		**1**	**30**	**0.1**	**20**	**0.001**	**0.1**	**0.01**	**0.1**	**10000**
评价		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
备 注	1、pH 为无量纲，粪大肠菌群单位为个/L，色度单位为倍，其余单位均为 mg/L; 2、评价标准采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 中一级 B 标准及表 2 中部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）。									